


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	Опросный лист №7	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Насосный агрегат СМ 125-80-315/4

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:</b>		
1.1	Подача	МЗ/час	80
1.2	Напор	м	32
1.3	Мощность электродвигателя	кВт	22,0
1.4	Диаметр входного патрубка	мм	125
1.5	Диаметр выходного патрубка	мм	80
1.6	Номинальный диаметр рабочего колеса	мм	315
1.7	Частота вращения вала	Об/мин	1450
1.9	Климатическое исполнение		УХЛ 4
1.10			
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.14			
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Насос	шт	1
2.2.	Электродвигатель	шт	1
2.3.	Упругий элемент муфты	компл.	1
2.4.	Набивка сквозного плетения ГОСТ 5152	компл.	ХБП 10х10 L=1,01м 2компл.
2.5.	Паспорт	шт	1
2.6.	Рама	шт	1
2.7.	Шкаф управления с плавным пуском на 1 насосный агрегат	шт.	1
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.31.			

ФИО Ответственного:	Зубарев Игорь Алексеевич
Должность:	Начальник участка «Костино»
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор Карасёв Владимир Юрьевич
Подпись:	