


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Насосное оборудование
№ опросного листа:	Опросный лист № 49	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Насосный циркуляционный для систем ГВС и отопления, Q-3,2 м³, H-4 м.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Производительность	м³/ч	3,2
1.2	Напор	м	4
1.3	Максимальная потребляемая мощность	кВт	0,60
1.4	Максимальное рабочее давление	бар	10
1.5	Температура перекачиваемой жидкости	С°	2-110
1.6	Напряжение питания	В	220
1.7	Класс изоляции		F
1.8	Класс защиты		IP 44
1.9	Количество скоростей вращения		3
1.10	Тип присоединения		Резьбовое быстросъемное
1.11	Диаметр присоединительных патрубков	дюйм	1
1.12	Корпус насоса (материал)		Бронза
1.13	Рабочее колесо		композит PES, армированный стекловолокном
1.14	Вал		металлокерамика
1.15	Подшипниковая обойма		нержавеющая сталь
1.16	Подшипники упорный/радиальный		керамика/графит
1.17	Защитный экран статора		нержавеющая сталь
1.18	Щелевое уплотнение		нержавеющая сталь
1.19	Гарантия на насос	месяц	Не менее 24

ФИО Ответственного:	Хохряков В.А.
Должность:	Начальник РМЦ
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор Карасёв Владимир Юрьевич
Подпись:	