

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Заказчик: | ОАО "Амурские коммунальные системы" | Группа материалов: | Топливо на технологию |
| № опросного листа: | АКС-1 | Код МТР в ЕНС РКС: | АГ 0001 |

Наименование МТР: **Мазут топочный 100, III вида, малозольный**

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|---------------------------------|--|-------------|----------------------|
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | |
| 1 | Вязкость (кинематическая) при 80°С, не более | мм²/с | 118 |
| 2 | Массовая доля золы, не более | % | 0,14 |
| 3 | Массовая доля воды, не более | % | 1,5 |
| 4 | Массовая доля серы (для топлива III вида), не более | % | 0,5 |
| 5 | Температура застывания, не выше | °С | +25 |
| 6 | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (для топлива III вида), не менее, | кДж/кг | 40610 |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Должность: | Главный инженер |
| ФИО | С. А. Хлебников |
| Телефон: | 8 914 041 04 20 |
| Электронный адрес: | s.khlebnikov@amurcomsys.ru |