


Заказчик:	ОАО «ПКС»	Группа материалов:	А
№ опросного листа:	АД0005	Код МТР в ЕНС ПКС:	АД0005

Наименование МТР: уголь марки ДКОМ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние	ккал/кг	7400
1.2	Низшая теплота сгорания, рабочее состояние	ккал/кг	4600
1.3	Зола, сухое состояние, средняя/предельная	%	не более 26,5
1.4	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии	%	не более 12
1.5	Выход летучих веществ	%	не более 38,5
1.6	Массовая доля общей серы	%	не более 2,8
1.7	Массовая доля хлора	%	не более 0,6
1.9	Массовая доля мышьяка	%	не более 0,02
1.10	Размер кусков	мм	13-100
1.11	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела, не более	%	20
1.12	Массовая доля примесей, не более	%	5
1.13			
1.14			
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			

ФИО Ответственного:	Шальнев Виталий Валерьевич
Должность:	начальник ПТО
Телефон / Факс:	(8142) 710045
Электронный адрес:	v.shalnev@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	