


Заказчик:	ОАО «Тамбовские коммунальные системы», 392000, Россия, Тамбов, Московская ул.19В.	Группа материалов:	И
№ опросного листа:	2	Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ0005

Наименование МТР: Гипохлорит натрия марки «А»

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Марка		А ОКП 21 4713 0110
1.2	ГОСТ		11086-76 М «А»
1.3	Внешний вид		Жидкость зеленовато-жёлтого цвета
1.4	Коэффициент светопропускания	%, не менее	20
1.5	Массовая концентрация активного хлора	г/дм <sup>3</sup> , не менее	190
1.6	Массовая концентрация щелочи в пересчёте на NaOH	г/дм <sup>3</sup> , в пределах	10-20
1.7	Массовая концентрация железа	г/дм <sup>3</sup> , не более	0,02
1.9	t хранения	°C	+15
1.10	Температура начального выпадения кристаллов	°C	(-2)-(-7)
1.11	Температура полного застывания продукта	°C, не выше	-25
1.12			
<b>2</b>	<b>УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ</b>		
2.1.	392000, г.Тамбов и Тамбовский р-н		9 точек слива
2.2.	Недельная потребность	т	11,62
2.3.	Месячная потребность	т	34,86
2.4.	<b>Оборудование на автомобиле:</b>		Обязателен паспорт на перевозку опасного груза и согласование маршрута с ГИБДД
2.4.1	Рукав для слива	М, на менее	30
2.4.2	Насос для перекачки		Любая марка, с возможностью подъёма агрессивной жидкости на высоту не менее 5 метров, переменного напряжения 220/380в.
2.5.	<b>Доставка до объекта:</b>	Кол-во	Один раз в неделю (9 точек)
2.5.1	ВЗУ№4	т	0,4
2.5.2	ВЗУ№2	т	0,4
2.5.3	ВЗУ№3	т	0,5
2.5.4	36 подъём	т	0,7
2.5.5	ЦНС	т	0,06
2.5.6	ВЗУ «Пехотка»	т	0,06
2.5.7	Очистные сооружения	т	8,3
2.5.8	ВЗУ№7 (с.Татаново, 20км от центра)	т	0,5
2.5.9	ВЗУ№6 (с. Полковое, 12км от центра)	т	0,7
2.6.	<b>Протяжённость маршрута доставки</b>	Км.	120

ФИО Ответственного:	Галаева Ирина Викторовна
Должность:	Технолог ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»
Телефон / Факс:	(4752) 71-47-44
Электронный адрес:	omto@tamcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	