

Заказчик:	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: **Кабель СБГ 3*95/6кВ**

- Кабели предназначены для эксплуатации: в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- Во взрывоопасных зонах В-Iг и В-II при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- Во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс;
- Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	токопроводящих жилы		3 медных
1.2	Фазная бумажная изоляция		пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом
1.3	Заполнение		из бумажных жгутов
1.4	Поясная бумажная изоляция		пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
1.5	Экран		из электропроводящей бумаги
1.6	оболочка		свинцовая
1.7	Номинальное сечение жилы	мм ²	95
1.9	допустимая токовая нагрузка: на воздухе	А	296
1.10	допустимая токовая нагрузка: в земле	А	280
1.11	допустимый ток короткого замыкания	кА	11,71
1.12	Броня		из стальных лент
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Степанов И.А.
Должность:	Главный энергетик
Телефон / Факс:	+7 (4752) 700-700 доп.6400
Электронный адрес:	StepanovIA@tamcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	