

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технического директора

ООО «АКС»

С.Н. Громов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №3
На уголь марки Д (ДОМ)

Наименование предприятия:	ООО «АКС»
Адрес предприятия:	675000, г.Благовещенск, ул. Мухина, 73
Телефон:	8(416-2)49-44-55
Факс:	
Электронный адрес:	acs@amurcomsys.ru

Марка	Технические условия			
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг, не ниже	Зола, (на сухую массу), Ad%, не выше	Влага, (на рабочую массу), Wp%, не выше	Размер кусков, мм
Уголь Д (ДОМ)	5500	9,1	16	20-40

Уголь должен соответствовать ГОСТ 25543-2013 «Классификация по генетическим и технологическим параметрам»

Наличие у поставщика ресурсной справки.

Базис поставки: ст.Благовещенск, Забайкальской ж.д., код станции 954704

Способ доставки – ж/д транспорт

Должность:	Директор по теплоснабжению ООО «АКС»
ФИО	Громов Сергей Николаевич
Телефон	8 (4216) 49-44-55
Электронный адрес:	s.gromov@amurcomsys.ru

нач. уч. и
ООО «АКС» *Мухомов В.В.*