

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технического директора

ООО «АКС»

С.Н. Громов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2
На уголь марки З БОМ

| | |
|---------------------------|--|
| Наименование предприятия: | ООО «АКС» |
| Адрес предприятия: | 675000, г.Благовещенск, ул. Мухина, 73 |
| Телефон: | 8(416-2)49-44-55 |
| Факс: | |
| Электронный адрес: | acs@amurcomsys.ru |

| Марка | Технические условия | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Зола, (на сухую массу), Ad%, не выше | Влага, (на рабочую массу), Wp%, не выше | Размер кусков, мм |
| Уголь ЗБ ОМ | 4800-5010 | 6,9 | 23 | 10-50 |

Уголь должен соответствовать ГОСТ 32464-2013 «УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ. Общие технические требования

Наличие у поставщика ресурсной справки.

Базис поставки: ст.Благовещенск, Забайкальской ж.д., код станции 954704

Способ доставки – ж/д транспорт

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Должность: | Директор по теплоснабжению ООО «АКС» |
| ФИО | Громов Сергей Николаевич |
| Телефон | 8 (4216) 49-44-55 |
| Электронный адрес: | s.gromov@amurcomsys.ru |

Исп. Климина В.С.
Т.49-44-55 (доб.1505)

Исп. Климина В.С.
Т.49-44-55 (доб.1505)