

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ № 166-01

Наименование Приглашения	Приглашения делать оферты в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку трубопроводной арматуры во 2-м полугодии 2015 года, для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» № РКСМ-166
Наименование Оферента	
Реквизиты запроса (Дата, номер)	20.07.2015г.
Входящий номер Организатора закупки <sup>1</sup>	ЗНР № 166-01

<p>Формулировка вопроса Оферента<sup>2</sup>:</p> <p>1) В приложении №7 ТЗ, о приглашении делать оферты ПДО РКСМ-166 от 16.07.2015 для ОАО «Самарские Коммунальные Системы» на клапан регулирующий редуцирующий WW-12" 720-Y-ES PN 16 в задании не указано давление на входе и выходе данного клапана, ни максимальное, ни минимальное. Так же не указан расход данного клапана. Возможно ли уточнить данную информацию для составления нашего предложения.</p> <p>Ответ Организатора:</p> <p><b>Клапан регулирующий редуцирующий WW-12" 720-Y-ES PN 16 ,будет установлен на водопроводной сети давление на входе -5 кг/см2 (максимальное 7 кг/см2),давление на выходе 2,6 кг/см2 (минимально 2,6 кг/см2).Информация по расходу данного клапана отсутствует.</b></p>
--

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель руководителя департамента закупок  
Злотников К.Э.

<sup>1</sup> Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.

<sup>2</sup> При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) ПДО в связи с которым задается вопрос.