


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Предотвращение образования минеральных отложений для систем мембранной фильтрации (обратный осмос) в хозяйственно-питьевом водоснабжении	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Ингибитор Ameroyal 710 / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Водный раствор, жидкость желтая	
1.2	pH	ед.pH	4,8 при 25°C
1.3	Относительная плотность, при 20°C	гр/ см ³	1,175
1.4	Точка замерзания	°C	-7 °C
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Паспорт на партию	на каждую партию, шт.	1
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3	Экспертное заключение	шт.	1
2.4	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
2.5	Технические условия на Ингибитор	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Канистра до 30 кг	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации либо подтверждены данными об испытаниях на аналогичном оборудовании - установке мембранного	

	фильтрования УМФ-(О)-2х300 ТУ 4859-004-48147451-2004.
Должность, ФИО инициатора закупки:	Главный технолог, Таловыря Л.А.
Телефон, электронный адрес	+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки:	Директор по качеству Егорова. Ю.А.
Подпись:	