
 РКС Российские Коммунальные Системы		Приложение 2	
		к распоряжению от 26 января 2011 №15-Р	
Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	РП
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Гидрозатвор ГМ-2 для перекр. труб от 100 до 200мм	ГГ0093	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1,1	служат для оперативного и надежного перекрытия, устранения засоров и опрессовки канализационных, водопроводных и тепловых труб диаметром от 65 до 1800 мм. Они применяются также для перенаправления потока жидкости при проведении ремонтных работ на трубопроводах. Гидрозатворы могут устанавливаться на канализационных, водопроводных и тепловых сетях через колодцы или специальные операционные отверстия в трубах		
1,2	Оболочка, материал		Резинокордовая
1,3	Диаметр перекрываемых труб	мм	100-200
1,4	давление воды удерживаемой в трубопроводе	Мпа	0,6
1,5	номинальное давление воздуха в оболочке	МПа	1
1,6	Размеры оболочки в свободном состоянии:	мм	95
	Диаметр	мм	300
1,7	диаметр отверстия в полом сердечнике	мм	50
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Сертификат соответствия РТС	шт	1
2.2.	Руководство по эксплуатации русским языком	шт	1
2.3.	Паспорт на русском языке	шт	1
2.4.	Шланг L - 7м.	шт	1
ФИО Ответственного	Харитонов Р.Н.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-11		
Электронный адрес:	haritonov.r@novogor.pcm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			