

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО «АКС»

В.И. Балака

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1

На уголь марки **Бурый**

Наименование предприятия:	АО «АКС»
Адрес предприятия:	675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73
Телефон:	8(416-2)774-141
Факс:	
Электронный адрес:	acs@amurcomsys.ru

Марка	Технические условия			
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг	Зола, (на сухую массу), Ad%, не выше	Влага, (на рабочую массу), Wp%, не выше	Размер кусков, мм
Уголь бурый	4100-4300	10,0	30,0	0-300

Уголь должен соответствовать ГОСТ 25543-2013 «Классификация по генетическим и технологическим параметрам»

Наличие у поставщика ресурсной справки.

Базис поставки: ст. Благовещенск, Забайкальской ж. д., код станции 954704

Способ доставки - ж/д транспорт

Должность:	Директор ФАО «АКС «Амуртеплосервис»
ФИО	Громов Сергей Николаевич
Телефон	8 (4216) 220-702
Электронный адрес:	s.gromov@amurcomsys.ru