Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод В1							
1	Трубы напорные ПЭ 100 SDR 17-110*6,6мм	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	м	6,0	2,18 кг/м	толщ. ст. 6,6мм
2	Трубы напорные ПЭ 100 SDR 17-315*18,7мм	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	м	91,3	17,6 кг/м	толщ. ст. 18,7мм
3	Трубы напорные ПЭ 100 SDR 11 d315x28,6	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	м	160,0	26,9 кг/м	толщ. ст. 28,6мм
4								
5	Трубы напорные ПЭ 100 SDR 17-160*9,5 мм	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	м	71,0	4,56 кг/м	
6	Задвижка чуг фланцевая Ф5 (F5) длинная ф 700 Ру=10			Belgicast	шт	3	1300 кг	
7	Задвижка чуг фланцевая Ф4 (F4) короткая ф 300 Ру=10			Belgicast	шт	5	121 кг	
8	Демонтажная вставка ф 700	ПС-МР-03		Прогресс Сервис г. Санкт-Петербург	шт	1	200 кг	
9	Задвижка фланцевая Ф4 (F4) короткая ф 150 Ру=10			Belgicast	шт	4	38 кг	
10	Задвижка фланцевая Ф4 (F4) короткая ф 100 Ру=10			Belgicast	шт	2	21 кг	
11	Задвижка фланцевая Ф4 (F4) короткая ф 50 Ру=10			Belgicast	шт	4	10 кг	
12	Вантуз ф 50 Ру=10	ТУ 3722-008-49751841-2001			шт	4	10 кг	
13	Тройник фланцевый ф 300 толщ 7,0 х 50 толщ 4,0				шт	4	10 кг	патрубок с фланцами
14	Крестовина фланцевая ф 300 толщ 7,0 х 150 толщ 6,0			Самарапожсервис	шт	2	125 кг	
15	Крестовина фланцевая ф 300 толщ 7,0 х 300 толщ 7,0			Самарапожсервис	шт	1	145 кг	
16	Тройник фланцевый ф 700 толщ 9,0 х 300 толщ 7,0				шт	2	115 кг	патрубок с фланцами врезка
17	Пож. подставка-тройник фланцевая ППТФ ф 300х100				шт	1	110.00 кг	
18	Пож. подставка фланцевая ППФ ф 300				шт	2	83.00 кг	
19	Гидрант пожарный стальной ГП-Н-3250 мм	ГОСТ 8220-85			шт	1	Масса не более, кг: 115	
20	Гидрант пожарный стальной ГП-Н-2750 мм	ГОСТ 8220-85			шт	1	Масса не более, кг: 115	
21	Гидрант пожарный стальной ГП-Н-2250 мм	ГОСТ 8220-85			шт	1	Масса не более, кг: 115	
22	Фланцы стальные приварные ф 700	ГОСТ 12820-01			шт	4	44.3 кг	
23	Фланцы стальные приварные ф 300	ГОСТ 12820-01			шт	8	13.4 кг	Вк4
24								

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ПР-16ПР-2015-НВК.СО		
						"Водопроводные и канализационные сети для подключения к централизованным системам ХВС и водоотведения двух 16-ти эт. жилых домов по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский"		
ГИП	Кавардина					Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 3
Пров.	Терентьева							
Разработал	Либуркин					Спецификация оборудования	ООО "ПРОМИНС" г.Самара	

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Заглушка 108х4,0	ГОСТ 17379-2001			шт.	2	2.5 кг	
9	Фланец 1-100-10	ГОСТ 12820-80*			шт.	4	3.0 кг	
10	Прокат стальной круглый ø12, L=0,5м	ГОСТ 2590-2006			шт.	16		
11	Труба стальная электросварная 108х2,8, L=0,2 м	ГОСТ 10704-91			шт.	2	1.5 кг	
12	Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11/17 d 110	ТУ 2248-001-500049230-2005			шт.	7	1.5 кг	
13	П.э. футляр ПЭ 100 SDR 17-315*18,7мм L=6,0м	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	шт	6	17,6 кг/м	толщ. ст. 18,7мм
14	П.э. футляр ПЭ 100 SDR 17-400*23,7мм L=3,6м	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	шт	1	28,3 кг/м	толщ. ст. 23,7мм
15	Ст. футляр, d 325х10,0 L=16,0м	ГОСТ 10704-91			шт	1		толщ. ст. 10,0мм усил. изоляция липкими лентами ПВХ
16	Ст. футляр, d 325х10,0 L=12,7м	ГОСТ 10704-91			шт	1		толщ. ст. 10,0мм усил. изоляция липкими лентами ПВХ
17	П.э. футляр ПЭ 100 SDR 17-315*18,7мм L=59,0м	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	шт	1	17,6 кг/м	толщ. ст. 18,7мм
18	Люк тип "Т"	ГОСТ 3634-89			шт	1	110.0 кг	
19	Люк тип "Л"	ГОСТ 3634-89			шт	6	70.0 кг	
20	Ст. гильза d630х10,0 L=200мм	ГОСТ 18599-2001			шт	2		
	Демонтаж Кк сущ1							
1	Кольцо ж.б. Д 1,5 м	КС15-6			шт	2		
2	Плита перекрытия. Д 1,5 м				шт	1		
3	Горловина кирпичная кладка				м3	0,3		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	N. докум.	Подпись	Дата	ПР-16ПР-2015-НВК.СО	Лист
2				03.16		3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Люк тип "Т"	ГОСТ 3634-89			шт	7	110.0 кг	
26	Люк тип "Л"	ГОСТ 3634-89			шт	6	70.0 кг	
27	Заглушка фланцевая стальная ф 300	ГОСТ 17379-2001			шт	2	18.1 кг	Вк3
28	Фланцы стальные свободные ф 300	ГОСТ 12820-01			шт	14	9.3 кг	
29	ф 100	ГОСТ 12820-01			шт	2	2.05 кг	
30	ф 160	ГОСТ 12820-01			шт	4	4.0 кг	
31	Ст. футляр d530х10,0 L=42,0мм	ГОСТ 10704-91			шт	1	128.24 кг/м	усил. изоляция липкими лентами ПВХ
32	Ст. футляр d530х10,0 L=15,4м	ГОСТ 10704-91			шт	1	128.24 кг/м	усил. изоляция липкими лентами ПВХ
33	Тройник фланцевый ф 300 толщ 7,0 х 100 толщ 4,0				шт	1	110.0 кг	патубок с фланцами
34	Ст. футляр d530х10,0 L=12,0м	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	шт	1	44,3 кг/м	толщ. ст. 29,7 мм
35	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11/17 d 315	ГОСТ 18599-01		ИКАПЛАСТ	шт	14	3,26 кг	толщ. ст. 18,7 мм
36	ф 110	ГОСТ 18599-01			шт	2	0,9 кг	
37	ф 160	ГОСТ 18599-01			шт	4	1,6 кг	
38	Ст. гильза d325х7,0 L=300мм	ГОСТ 18599-2001			шт	4	16,5 кг	
39	Ст. гильза d530х7,0 L=300мм	ГОСТ 18599-2001			шт	8	27,1 кг	
40	Опора неподв. для бетонирования ПЭ 100 SDR 17-315 мм	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	шт	4	7,02 кг	
41	Ст. гильза d1020х10,0 L=0,3м	ГОСТ 10704-91			шт	4	72,7 кг	Вк1, Вк5
42	Ст. футляр d325х7,0 L=2,5м	ГОСТ 10704-91			шт	1	137,25 кг	продление ст. трубы у Ус1 усил. изоляция липкими лентами ПВХ
43	Ст. футляр d530х10,0 L=2,5м	ГОСТ 10704-91			шт	2	320,6 кг	продление ст. трубы у Ус1 усил. изоляция липкими лентами ПВХ
44	Ст. гильза d325х7,0 L=200мм	ГОСТ 18599-2001			шт	4	0,9 кг	
	Канализация К1, К1н							
1	Трубы напорные ПЭ 100 SDR 17-110*6,6мм технич.	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	м	354,5	2,2 кг	толщ. ст. 6,6мм трубы из ПНД
2	Трубы напорные ПЭ 100 SDR 11-110*10,0мм технич.	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	м	112	3,2 кг	толщ. ст. 10,0мм трубы из ПНД
3	Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой для наружных систем безнапорной канализации OD225	ТУ 2248-005-500049230-2011		ИКАПЛАСТ	м	5,0	2,3 кг	
4	Опора неподв. для бетонирования ПЭ 100 SDR 17-110 мм	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	шт	9	0,8 кг	
5	Ст. гильза d325х7,0 L=200мм	ГОСТ 18599-2001			шт	14	0,6 кг	
6	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11/17 d 110	ГОСТ 18599-01		ИКАПЛАСТ	шт	4	0,9 кг	КНС, КГ
7	Фланцы стальные свободные ф 110	ГОСТ 12820-01			шт	4	2.05 кг	КНС, КГ

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	N. докум.	Подпись	Дата	ПР-16ПР-2015-НВК.СО	Лист
						2

Формат А3