Профиль К1,К1н



25,00

Отметка низа или лотка трубы	34,11; 32,642; 32,998; 33,187; 33,290; 33,463; 33,526; 33,621; 33,659; 33,679; 33,714; 33,803; 33,808; 33,832; 33,928; 34,011; 34,023; 34,032; 34,035; 34,058; 34,084; 34,104; 34,188; 35,281; 35,333; 35,354; 35,516; 35,566; 35,618; 35,70; 35,60; 35,54
Планировочная отметка земли	
Натурная отметка земли	36.41; 36.65; 36.68; 36.70; 36.86; 36.75; 36.71; 36.66; 36.68; 36.68; 36.80; 36.83; 36.85; 36.91; 36.86; 36.94; 37.00; 37.01; 37.20; 37.16; 37.21; 37.39; 37.37; 37.35; 37.43; 37.46
Обозначение трубы и тип изоляции	ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 техническая, ГОСТ 18599-2001*; Труба ПЭ 100 SDR 11 – 110х10,0 техническая, ГОСТ 18599-2001*; Труба ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 техническая, ГОСТ 18599-2001*
Основание	Естественное; Песчаная подготовка Н=100 по щебеночному основанию
Уклон / Длина	0,196 / 7,5; 0,054 / 16,4; 0,004 / 129,6; 0,034 / 35,1; 0,006 / 67,3; 0.007 / 4.8
Расстояние	7,5; 16,4; 111,3; 13,8; 4,5; 35,1; 67,3; 4.8
Номер колодца, точки, угла поворота	КНС; Кк1; Кк6; Кк4; Кк5; Уг.1; КП; Кксущ1 d1.5

- Насыпной слой-смесь чернозема, суглинка, с содержанием щебня и строительного мусора
- Суглинок коричневый
- Глина коричневая, с включением щебня до 5%

Засыпать траншею песчаным грунтом с послойным уплотнением до к > 0.95. Над верхом трубы засыпать песчаным слоем не менее чем на 300 мм. Трубопроводы проходящие под дорогой засыпать песчаным слоем или мягким грунтом на всю глубину. отм* уточнить

1	2				03.16	ПР-16ПР-2015-НВК
Изм.	Кол.уч	Лист	N°. док	Подпись	Дата	"Водопроводные и канализационные сети для подключения к централизованным системам ХВС и водоотведения двух 16-ти эт. жилых домов по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский"
ГИП		Кавардина				Наружные сети водоснабжения и водоотведения — Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Пров.		Терентьева				
Разработал		Либуркин				Профиль К1, К1н окончание — ООО "ПРОМИНС" г.Самара

Копировал А4х3

Согласовано; Взам. инв. N; Подпись и дата; Инв. N подл.

Профиль К1н



25,00

Отметка низа или лотка трубы	34,11; 33,870; 33,609; 33,191; 32,930; 33,126; 33,207; 33,229; 33,522; 33,666; 33,693; 34,256; 34,437; 34,554; 34,595; 35,164; 35,331; 35,342; 35,368; 35,533; 35,572; 35,621; 35,683; 35,70; 35,60
Планировочная отметка земли	
Натурная отметка земли	36.41; 36.64; 36.61; 36.63; 36.85; 36.84; 36.84; 37.16; 37.44; 3740; 37.38; 37.35; 37.43
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 техническая, ГОСТ 18599-2001*
Основание	Естественное; Песчаная подготовка Н=100 по щебеночному основанию
Уклон / Длина	0,174 / 6,8; 0,010 / 59.2; 0,018 / 102,1; 0,006 / 55,3
Расстояние	6,8; 59.2; 58,2; 43,9; 55,3
Номер колодца, точки, угла поворота	КНС; Кк2; Кк3; Уг.2; Уг.3; КП

- Насыпной слой-смесь чернозема, суглинка, с содержанием щебня и строительного мусора
- Суглинок коричневый
- Глина коричневая, с включением щебня до 5%

Засыпать траншею песчаным грунтом с послойным уплотнением до к > 0.95. Над верхом трубы засыпать песчаным слоем не менее чем на 300 мм. Трубопроводы проходящие под дорогой засыпать песчаным слоем или мягким грунтом на всю глубину. отм* уточнить

						ПР-16ПР-2015-НВК
Изм.	Кол.уч	Лист	N°. док	Подпись	Дата	"Водопроводные и канализационные сети для подключения к централизованным системам ХВС и водоотведения двух 16-ти эт. жилых домов по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский"
ГИП		Кавардина				Наружные сети водоснабжения и водоотведения — Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Пров.		Терентьева				
Разработал		Либуркин				Профиль К1н начало — ООО "ПРОМИНС" г.Самара

Копировал А4х3

Согласовано; Взам. инв. N; Подпись и дата; Инв. N подл.