

# ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ РКСМ-293-РЗ-3

Наименование Приглашения	РКСМ-293
Наименование участника	Не применимо
Реквизиты запроса (Дата, номер)	24/05/16
Входящий номер Организатора закупки <sup>1</sup>	РКСМ-293-РЗ3

Формулировка вопроса участника<sup>2</sup>:

- 1) Лот №3 КОД ЕВ0167- Насос ЭЦВ12-210-25нро- Насос с двигателем нужен? Если да, то укажите мощность двигателя.
- 2) Лот №3 КОД ЕВ0294-Агрегат насосный ХЦМ 12/25М- Насос с двигателем нужен? Если да, то укажите мощность двигателя.
- 3) Лот №3 КОД ЕВ0466- Электронасосный агрегат СДВ 80/18- Насос с двигателем нужен? Если да, то укажите мощность двигателя.
- 4) Лот №3 КОД ЕВ0510- Насос дозатор НД 2,5 1600/16- Насос с двигателем нужен? Если да, то укажите мощность двигателя.
- 5) Лот №3 КОД ЕВ0575- Насос Х 80-50-200- Насос с двигателем нужен? Если да, то укажите мощность двигателя.
- 6) Лот №3 КОД ЕВ0576- Агрегат насосный СМ200-150-500/4- Насос с двигателем нужен? Если да, то укажите мощность двигателя.
- 7) Лот №3 КОД ЕВ0588- Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем Q - 50-200л/м; Н - 16-32м; дл.кабеля 20м.- Необходим опросный лист

Ответ Организатора:

- 1). Насос ЭЦВ 12-210-25 с эл. двигателем, мощность - 22кВт
- 2). Надо с электродвигателем, мощность - 3 кВт
- 3) Надо с эл.двигателями, СДВ 80/18 - 11кВт ,
- 4). С эл. двигателем мощностью 3кВт
- 5) Надо с электродвигателем, мощность - 11 кВт.
- 6) СМ200-150-500/4 - 200кВт
- 7) Опросный лист в Приложении 1

(подпись)

Заместитель руководителя департамента закупок  
Злотников К.Э.

<sup>1</sup> Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.