

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	ТГ
№ опросного листа:	121	Код МТР в ЕНС РКС:	ТГ0038

Наименование МТР: **Набор изолированного инструмента до 1000В (кусачки, пассатижи, длинногубцы). Длина - 160 мм. Инстр. хром-ванадиевая сталь (Cr-V)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Набор изолированного инструмента до 1000В (кусачки, пассатижи, длинногубцы). Длина - 160 мм. Инстр. хром-ванадиевая сталь (Cr-V)		 <p>Набор изолированного инструмента <b>Включает в себя</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– усиленные комбинированные пассатижи</li> <li>– бокорезы</li> <li>– прямые длинногубцы.</li> </ul> <p><b>Изоляция инструмента</b> должна выдерживать до 1500В. постоянного и 1000В. переменного тока. Рукоятки должны быть изготовлены из мягкого небьющегося пластика защищающего инструмент от повреждения при падении. <b>Изолирующее покрытие</b> должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Упоры на рукоятках препятствуют скатыванию с наклонной поверхности. <b>Рабочая часть должна быть</b> выполнена из прочного и износостойкого материала - хромованадиевой стали. Твердость режущих кромок - 60 HRC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Изолированные пассатижи 160 мм;</li> <li>– Изолированные бокорезы 160 мм;</li> <li>– Изолированные длинногубцы 160 мм.</li> </ul> <p><b>Срок службы не менее 5 лет.</b></p>
1.2	ГОСТ	-	ГОСТ 11516-94, ГОСТ Р 52787-2007, ГОСТ 7236-93, ГОСТ 28037-89, ГОСТ 17438-72
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.			<ul style="list-style-type: none"> <li>– усиленные комбинированные пассатижи</li> <li>– бокорезы</li> </ul>

			– прямые длиногубцы – кейс.
--	--	--	--------------------------------

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	