


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	137	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ

Наименование МТР: Штанга разрядная ШР-0,4

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Штанга разрядная ШР-0,4		 <p>Штанга разрядная ШР-0,4 предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов (конденсаторов, формирующих линий и т.п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведущим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 0,4кВ.</p> <p>Условия эксплуатации Допустимые рабочие температуры от - 45°С до + 40° С. Относительная влажность воздуха до 98% (при +25°С).</p> <p>Технические характеристики: Номинальное напряжение электроустановки, кВ 0,4 Длина изолирующей части, не менее, 0,5 Длина рукоятки, не менее, м 0,3 Длина заземляющего кабеля, не менее, м 1,2 Сечение заземляющего кабеля, не менее, мм² 16 Длина контакта-наконечника, не менее, мм 90 Масса штанги разрядной без упаковки, кг, не более 1,2 • Срок службы не менее 5 лет.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ 2094-2001
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		

2.1		Комплект поставки Штанга разрядная 1 шт. Чехол 1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 экз.
-----	--	---

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	