


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	139	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ

Наименование МТР: Штанга разрядная ШР-10

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Штанга разрядная ШР-10		 <p>Штанга разрядная ШР-10 предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов (конденсаторов, формирующих линий и т.п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведущим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 6-10 кВ.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> Номинальное напряжение электроустановки, кВ 6-10 Длина изолирующей части, не менее, м 0,8 Длина рукоятки, не менее, м 0,3 Длина заземляющего кабеля, не менее, м 4,7 Сечение заземляющего кабеля, не менее, мм² 16 Длина контакта-наконечника, не менее, мм 90 Вес, кг, не более 1,8 • Срок службы не менее 5 лет.
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ 2094-2001
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			Комплект поставки Штанга разрядная 1 шт.

		Чехол 1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 экз.
--	--	--

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	