


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НГ
№ опросного листа:	117	Код МТР в ЕНС РКС:	СБ0153

Наименование МТР: Указатель напряжения однополюсной 0,4кВ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Указатель напряжения однополюсной 0,4кВ		 <p>Указатель напряжения однополюсный – УНО.М</p> <p>Отвертка индикаторная модернизированная УНО.М (увеличена длина до 140мм согласно ГОСТа) используют для определения наличия напряжения до 500В.</p> <p>Основные характеристики:</p> <p>Диапазон определения напряжения - от 110 до 500 В.</p> <p>Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 0,6 мА.</p> <p>Индикация напряжения - визуальная (световой сигнал).</p> <p>Габаритные размеры, мм, - не более 19*19*140</p> <p>Масса прибора - не более 0,03 кг.</p> <p>Конструктивные особенности:</p> <p>Однополюсные указатели, обычно имеют электрическую схему, состоящую из газоразрядной индикаторной лампы с добавочным резистором, контакта-наконечника и контакта на торцевой части корпуса. Корпус указателя выполнен из изоляционного материала и имеют упорные кольца, дальше которых захватывать указатель рукой не разрешается.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ 20493-90,СИЖК411136.002.ТУ



2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	