

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	132	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ

Наименование МТР: Накладки изолирующие свыше 1 кВ 60х60 см

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Накладки изолирующие 1 кВ 60х60 см		 <p>Изолирующие накладки применяются в электроустановках до 20 кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами.</p> <p>Конструкция и размеры их должны быть такими, чтобы токоведущие части закрывались полностью.</p> <p>В электроустановках до 20 кВ применяются жесткие накладки из твердого электроизоляционного материала (текстолита, стеклопластика, гетинакса и т.п.), размером 60х60 см, толщиной не менее 5 мм.</p> <p>Срок службы не менее 5 лет.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	