


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	ТК
№ опросного листа:	141	Код МТР в ЕНС РКС:	ТК0236

Наименование МТР: Набор изолированного инструмента электрика (9 предметов) НИИ-01 (КВТ)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Набор изолированного инструмента электрика (9 предметов) НИИ-01 (КВТ)		 <p>Для работы под напряжением до 1000 В Состав набора: диэлектрические пассатижи СТАНДАРТ 180 мм диэлектрические бокорезы усиленные СТАНДАРТ 180 мм диэлектрические длинногубцы СТАНДАРТ 160 мм диэлектрическая отвертка: шлиц 3x75 диэлектрическая отвертка: шлиц 4x100 диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5x125 диэлектрическая отвертка: PH1x100 диэлектрическая отвертка: PH2x100 отвертка-индикатор Упаковка: тканевый водозащитный кофр Габариты упаковки: 340x260x40 мм Вес набора: 1.50 кг Рабочая часть инструмента должна быть выполнена из прочного и износостойкого материала - хромованадиевой стали. Твердость режущих кромок - 60 HRC. Изолирующее покрытие пассатижей (кусачек, круглогубцев) должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Отвертки должны иметь стержень с намагниченным наконечником и двухкомпонентную рукоятку эргономичной формы. Конец отвертки должен быть оголен не более чем на 10мм. Срок службы не менее 5 лет.</p>

1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ТС 010/2011
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	