


План наружных сетей




Условные обозначения

— w — Существующая кабельная эстакада

— w — Вновь прокладываемые кабели

План на отм. 0.000



Экспликация зданий и сооружений

Номер по генпл.	Наименование	Примечание
16	Склад хлора (хлораторная)	Реконструируемый
15	Технологическая насосная станция	Существующая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Электрооборудование					
1	Н15Я	Ящик управления			
		Я5113-3874У4	1		компл.
2	3-1/ПУ2, 3-1/2ПУ2	Пост кнопочный ПKE112/1 красн.	2		шт

Примечание.

1. Кабели проложены по существующим кабельным конструкциям.

2. Длины и сечения кабелей см. кабельный журнал л. 11.1-11.6.

3. Для насоса Н15 предусмотрена установка ящика управления поз. 1. Существующие питающие кабели переадресовать во вновь устанавливаемый ящик.

223.00.00/05-2015-ЭМ					
ООО "НОВОГОР-Прикамье"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Каканов Ю.И.	Панов А.П.			
ГИП					
Н.контр.			Панова И.Ф.	Дёмин Д.Ю.	
Утв.					
			Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17		
			Электроснабжение установки ХПА. План наружных сетей.		
			Стадия	Лист	Листов
			Р	14.1	
			ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		