Питание датчиков и преобразователей.



Характеристика электроприёмника	Позиция	Ввод №1	UIK 1	FT 16.1	FT 16.2	FT 16.3	FT 16.4	G1, G2	URCSA	TI 1, AI 1 ... AI 3	AO1	DI 1 ... DI 3	DO 1 ... DO 2	FT 15.1	KV 1 ... KV 9, HK 1 ... HK 4
	Тип прибора		Б100.611	VGS-145				MDR-100-24	Б100.311	Б100.151, Б100.191, Б100.192	Б100.291	Б100.111	Б100.212	ВЭПС-ПБ1-03	PLC-HSC-24DC/230AC/10
	Напряжение, В	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220	= 24	= 24	= 24	= 24	= 24	= 24	= 24
	Потребляемая мощность, ВА	404	16	7,0	7,0	7,0	7,0	360 / 74,2	4,8	6,1+9,3+6,1+6,1	9,3	4+4+4	4,1+4,1	1,5	1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+ +1,2+1,2+1,2+1,2
	Место установки	Шкаф КИП													

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
QF 1	Выключатель автоматический двухполюсный OptiDin BM63,		
	$I_{ном.}$= 10 А, характеристика С.	1	
SF 1 ... SF 7	Выключатель автоматический двухполюсный OptiDin BM63,		
	$I_{ном.}$= 5 А, характеристика С.	7	
G1, G2	Источник питания MDR-100-24		
	$I_{п.}$= 0,8 А, ~ 230 В, $I_{Н}$ = 4А $P_{Н}$ = 96 Вт; = 24 В.	2	
VD 1	Блок резервирования питания DR-RDN20	1	
SA 1 ... SA 7	Выключатель автоматический двухполюсный OptiDin BM63-DC,		
	$I_{ном.}$= 2 А, характеристика С.	7	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Выборский А.С.			
ГИП		Панов А.П.			
Н.контр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Дёмин Д.Ю.			

223.00.00/05-2015-АТХ2

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Шкаф КИП. Схема принципиальная электрическая питания.

ООО "Комплексное строительное трёхмерное проектирование" КСТП

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.