


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема межпанельных соединений	ВРУI-1														
Схема ВРУ															
Тип панели	ВРУ1-21А10УХЛ4						ВРУ1-17А70УХЛ4			ВРУ1-25А66УХЛ4					
N групп		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	
Номинальный ток расц. автомата А	80	40	16	16	63	20	50	100		25	10	10	10	10	—
Тип и технические данные счетчика непосредственного включения или через трансформатор тока	—						—			—					
Тип и технические данные транс- форматора тока	—						—			—					

						223.00.00/05-2015-ЭМ.10			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Каканов Ю.И.	Ю.И. Канов			Р		1
ГИП			Панов А.П.	А.П. Панов					
Н.контр.			Панова И.Ф.	И.Ф. Панова		Опросный лист на изготовление ВРУ.	 КСТП	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Утв.			Дёмин Д.Ю.	Д.Ю. Дёмин					