

Позиция Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
М1	Электродвигатель ~380В	1	
≠1-А1	Ящик управления Я5113-3874	1	
QF1,FU1, KM1,KK1			
SB1,SB2, SA1,HLR1			
QF1	Выключатель ВА51-25	1	
FU1	Предохранитель ПРС-6П	1	
КМ1	Пускатель ПМ12	1	
КК1	Реле тепловое РТТ5	1	
SB1	Кнопка управления КЕ011 исп.5	1	
SB2	Кнопка управления КЕ011 исп.4	1	
SA1	Тумблер П2Т-1	1	
HLR1	Арматура АМЕ-3212212	1	

1.Схема предусматривает следующие виды управления:
а) ручное-кнопками SB1 И SB2 с ящика управления
б) блокировка с затворами водяных завес.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каканов Ю.И.			
ГИП		Панов А.П.			
Н.контр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Дёмин Д.Ю.			

223.00.00/05-2015-ЭМ

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Насос Н15.

Схема электрическая принципиальная.

КСТП

ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"