

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**к насосным агрегатам для установки на КНС по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, 3 просека, д.7 стр.1-7 (инв.№ 652):
ООО «Самарские коммунальные системы»**

КНС по адресу: г. Самара, Октябрьский район, 3 просека, д.7 стр.1-7 (инв.№ 652):

Потребляемая мощность в рабочей точке - не более 4,2 кВт

КПД в рабочей точке - нет данных

Проходимость рабочего колеса - нет данных

Наличие:


- механической самоочищающейся конструкции;
- горизонтально сдвигающейся кромки;
- эвакуационной канавки;
- направляющего выступа.

Диаметр напорного патрубка - 50 мм

Возможность поддержания номинального КПД путем регулирования щелевого зазора на срок до капитального ремонта без разборки насоса.

Возможность работы под водой не менее 10 метров водяного столба.

Начальник ЦКНС



В.И. Поселеннов