


Заказчик:	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Группа материалов:	ИБ
Область применения, назначение	Очистка питьевой воды	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ0038

Наименование МТР: флокулянт Праестол 2500TR – Магнофлок LT20 / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид белого цвета или с оттенками белого цвета	Порошок/гранулы	гранулы
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неионогенный	неионогенный
1.3	Молекулярная масса	Низкая/средняя/высокая	высокая
1.4	Плотность заряда	Низкая/средняя/высокая	
1.5	Насыпная плотность	кг/м <sup>3</sup>	500-700
1.6	Вязкость по Брукфилду: При концентрации 5,0 г/л При концентрации 2,5 г/л При концентрации 1,0 г/л	сП	
1.7	Гранулометрия: частиц размером >2 мм, не более частиц размером <0,15 мм, не более	% %	
1.8	Температура хранения	°С	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	24
<b>2</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
<b>3</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг) / биг-бэг	Полипропиленовый мешок (25 кг) с рукавом для всасывания
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог УТиЭК Батурина Ирина Александровна	
Телефон, электронный адрес		2100620 доб. 24-51 baturina.i@novogor.perm.ru	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки		Технический директор Политов А.А.	
Подпись:			