

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов ул. Тулиновская 5	Группа материалов:	
Область применения, назначение	Обезвоживание осадка сточных вод	Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование <b>Флокулянт Гринлайф K46/1 /РусФлок 508/ Эквивалент</b>			

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)		Требования заказчика	
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		Гринлайф K46/1	Русфлок 508
1.1	Внешний вид	Порошок/ гранулы	Белый гранулиро ванный порошок	Белый гранулиро ванный порошок
1.2	Ионный характер	Катионный/ан ионный/неион огенный	Катионный	
1.3	Молекулярная масса	Низкая, средняя, высокая	Высокая	Средняя
1.4	Насыпная плотность	кг/м3	550-800	850
1.5	pH 1% раствора при+25	ед.pH	3,5-4,5	2,5-4,5
1.6	Температура хранения	градусы	От 0 до 35	
1.7	Срок хранения	мес.	24	
2	Документация			
2.1.	Сертификат соответст	шт.		
2.2.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1	
2.3.	Паспорт на флокулянт	шт.	1	
3	Дополнительные требования			
3.1.	Вид упаковки		Полипропиленовый мешок (25кг)	
3.2.	Опытно - промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний , проведённых на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчёте эксплуатирующей организации		

ФИО	Главный технолог участка ОСК Яцинина М.А.
Телефон	89156615079
Подпись	