


Заказчик:	ООО «Горводоканал» г.Пенза	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Очистка и обработка воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении (очистка питьевой воды)	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ000161

Наименование МТР: флокулянт Magnafloc LT-25 /Гринлайф К20ПВ/ Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид	Порошок/гранулы	Белый порошок или близко к белому цвету
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный /неионогенный	Анионный/ катионный
1.3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	%	90
1.4	Массовая доля остаточного акриламида, %, не более	%	0,02
1.5	Вязкость при 25 <sup>0</sup> С	Срs	30-55
1.6	Насыпная плотность, около	кг/м <sup>3</sup> (г/см <sup>3</sup> )	500-1000
1.7	Массовая доля основного вещества, не менее	%	97
<b>2</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Сертификат соответствия	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
<b>3</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг)	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Начальник ОСВ Гаврилкин Юрий Иванович	

Телефон, электронный адрес	+7 (8412) 32-40-83, gavrilkina.pnz@mail.ru
Подпись: 	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	
Подпись:	