

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ

Давыдов И.В.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

июль 2019

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС и Р

Чаплашкин В.С.

(наименование структурного подразделения)

Сметы

Номер документа	Дата составления

смет-2017-82

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №КС-2019-В-3-74

На капитальный ремонт — замена микрофильтра №3 в здании блока м/ф.
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и тд)

В.С.

Инв. № 188

Местонахождение ОС: НФС-2

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Микрофильтр	Коррозия корпуса, барабана, включая прижимные планки. Износ червячного колеса	Демонтаж системы промывки секций барабана (трубы Д-70мм)	м	5	Вес 175кг
		Демонтаж электропривода	шт	1	
		Демонтаж барабанного фильтра 3х4,6 МФМ	шт/т	1/5	
		Промывка стен ванны микрофильтра	м2	20	
		Очистка днища от ила и песка	м2/м3	13,31/4	
		Демонтаж лотков сбора отстоя (зонтов)	шт/т	2/0,192	
		Демонтаж системы канализации из труб Д-150ммх4,5мм	м	10	
		Монтаж системы канализации из труб Д-150ммх4,5мм ст.	м	10	
		Монтаж лотков (зонтов) из металлического листа сталь. Толщ 2,5мм	шт/т	2/0,192	
		Монтаж барабанного фильтра МФМ 3х4,6	шт/тн	1/5	
		Монтаж системы промывки секций барабана из труб Д-70ммх3мм	м	5	

	Монтаж электропривода	шт	1 ✓	Вес 95кг
	Погрузка мусора вручную (ил. песок)	т	3 ✓	
	Вывоз мусора на 25км (ил. песок)	т	3 ✓	

Начальник НФС-2
Инженер УКСиР

_____/С.Н. Полстьянов/
(подпись)

_____/И.В. Саранцева/
(подпись)

СОСТАВИЛ: Начальник УОС _____ В.П. Кузнецов
(должность) (Ф.И.О.)
(подпись)