

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Главный энергетик  
 ООО «Самарские коммунальные системы»  
 С.П. Нагорный

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Начальник УКСИР  
 ООО «Самарские коммунальные системы»  
 В.С. Чаплашин

### ДЕФЕКТИВНОСТЬ № СКС-2019-В-3-49.1

Капитальный ремонт ротора высоковольтного электродвигателя

ИНВ. № 11420  
адрес. Электрордвигатель СДН-2-17-44-8, ул. Зеленоградская, д. 10, г. Самара, Россия, 443071  
ул. С. Адами, 298, (станция 2Б, агрегат № 1)

Работы ведутся в существующем здании, в стесненных условиях, с наличием  
в зоне производства работ действующего оборудования.

№ п.п.	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов		Ед. изм.	Объе- м	Примечание
			1	2			
1	Ротор	Ремонт катушек, балансировка ротора	Ремонт ротора синхронного электродвигателя с заменой односторонней изолированной обмотки полюсов ( 8 полюсов)	4	шт	5	6
1.	Электромагнет 1600кВт, 750 об/мин		Ремонт трехфазных синхронных электродвигателей без замены обмоток, разборка с выводом ротора, очистка, демпфекция. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток паком. Сборка, испытание.	5	шт	1	7
2			Суфка обмотки ротора синхронного эл. двигателя 1600 кВт	шт	1		
3			Ремонт активной стали ротора синхронного электродвигателя: распрессовка пакетов со съемом прессующих деталей, листов, шкотовка и опрессовка пакетов стали, установка прессующих деталей, проверка и испытание активной стали.	тн	1		
4			Замена изоляции втулки контактных колец ротора электродвигателя, снятие контактных колец, очистка втулки от старой изоляции, изолировка втулки, нагрев, опрессовка и запечка изоляции, просточка колец, установка контактных колец (прокатка вала под колышками с шагом 150 до 200мм)	ротор	1		
5	Ротор	Динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки (электродвигателей, мотор-генераторов, синхронных компенсаторов, резервных возбудителей, машинных преобразователей); подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Необходимо разметки на роторе и статорных частях. Выполнение комплекса измерений. Расчеты			1	на станке	

	балансировочных грузов, контроль их установки. Измерение амбразуации при балансировочных пусках и после окончательной установки балансировочных грузов.	
6	Составление технического отчета (акта)	
7	Ремонт опор (сторы с подшипниками скольжения); разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей. Восстановление рабочей поверхности зала шлифовкой. Сборка. (диаметр шееки зала свыше 160 до 300мм)	шт
	Ремонт вкладыша подшипника (с передливкой и механической обработкой). Диаметр внутреннего вкладыша свыше 200 до 300мм, длина вкладыша свыше 150 до 200мм	шт
	Материалы:	
	Гетинакс	кг
	Лента ЛСЭП 0,13х20	кг
	Припой ПМФ	кг
	Уайт-стирол	кг
	Электроды МР-ЗС 3мм	кг
	Наконечник медный пuhanый д.70	шт
	Изолатор проходной	
	Баббит Б-83	кг
	Триматрий фосфат	кг
	Циестигранник ЛС59-1 д.24	кг
	Растворитель 646	л
	Грунт ГФ-021 серый	кг
	Стеклотекстолит СТЭФ 2,0 мм	кг
	Стеклотекстолит СТЭФ 5,0 мм	кг
	Толуол кт	кг
	Силиконплекс 616 0,25 мк	кг
	Стеклотекста ЛЭС(5) 0,1х20	м
	Лакоткань ЛКМ	тм
	Провод РКГД 35 мк	м
	Лак БТ-99	кг
	Эмаль КО-976	кг
	Перевозка электродвигателя в ремонтный цех.	час-час
	Автомобиль грузовой бортовой с манипулятором 10т	8

Начальник НФС-1

Инженер УКСиР

Начальник эл. участка

Начальник УНС

В.Н. Ерцев

О.В. Лукьянова

И.А. Гусин

В.В. Горин