

Организация - подрядчик:
ООО "Самарские коммунальные системы" НФС-1

Исход

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСИР
ООО "Самарские коммунальные системы"
В.С. Чапалашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ККС-2019-В-3 -38

Капитальный ремонт - замена деревянных оконных блоков на пластиковые.

инв. № 282
адрес: Здание расходный склад хлора НФС-1,
ул. С. Армии, 298

В.С. Чапалашкин

№п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Фасад		Установка и разборка наружных инвентарных лесов	м2 верт. проекц.	119	окна на Н=4,0 м
2	Окна	Ветхие	Снятие оконных переплетов	м2	30,6	
3	Окна	Ветхие	Демонтаж оконных коробов в кирпичных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17	
4			Снятие подоконной доски деревянной	м2	2,24	
5	Отлива	Деформация, коррозия	Разборка отливов из листовой стали шир. 200 мм	м2	3,8	
6	Окна		Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площ. до 2 м2. Блок оконный из ПВХ профилей (разм. 1,5х1,2=1,8 м2) 2-х створчатый, 2-х камерный стеклопакет с глухими створками (0,75х1,2=0,9 м2)	м2 / шт	23,4/ 13	
7	Окна		Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных площ. до 2 м2. Блок оконный из ПВХ профилей (разм. 1,5х1,2=1,8 м2) 2-х створчатые, 2-х камерный стеклопакетс одной поворотно-откидной створкой (0,75х1,2=0,9 м) и глухой (0,75х1,2=0,9 м2) створкой	м2 / шт	7,2 / 4	
8	Москитные сетки		Установка москитных сеток (0,75х1,2=0,9 м2)	шт	4	

1	2	3	4	5	6	7
9	Откосы внутренние		Ремонт штукатурки откосов цем.-известковым раствором Шпатлевка поверхности сухих растворов смеси толщ. 2 мм	м2	12	
10			Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	11,2	
11			Окраска водозащитными составами по штукатурке улучшенная	м2	11,2	
12	Откосы внутренние		Установка ПВХ подоконников шир. 0,35 м, L=1,6 м в каменных стенах толщ. 0,51 м	шт / м2	4 / 2,24	
13	Подоконник		Ремонт штукатурки откосов цементно-известковым раствором	м2	13,8	
14	Откосы наружные		Шпатлевка поверхности сухой растворной смесью толщ. 2 мм	м2	10,9	
15			Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	10,9	
16			Окраска оштукатуренных откосов водозащитной краской по подготовленной поверхности	м2	10,9	
17	Откосы наружные		Установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шир. 0,15 м	м2	3,83	
18	Отлива					
19			Погрузка мусора от разборки вручную на а/машину	т	(по норме)	
20			Перевозка груза на автомобилях на расстояние 15км	т	(по норме)	

Начальник НОС-1

В.Н. Ермаев

Ведущий инженер УКСИР

О.В. Лукьянова

Начальник УОС

А.В. Скворцов