


Заказчик:	ОАО «ПКС–Водоканал»	Группа материалов:	И
№ опросного листа:	ИБ0060	Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ0060

1. Наименование МТР: известняк гранулированный 2-4 мм, CaCO<sub>3</sub>-75%, MgCO<sub>3</sub>-20%, SiO<sub>2</sub>-5%.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Назначение	м <sup>3</sup>	Фильтрующая загрузка для скорых фильтров для коррекции кислотно – основных свойств воды.
1.2	Внешний вид		Гранулированный материал белого цвета без запаха.
1.3	Химический состав	%	Смесевой продукт состоящий из карбоната кальция (75%), карбоната магния (20%), диоксида кремния (5%)
1.4	Фракционный состав	мм	2,0-4,0
1.5	Насыпная плотность	г/см <sup>3</sup>	1,4
1.6	Средняя плотность	г/см <sup>3</sup>	2,67
1.7	Пористость	%	48,3
1.9	Содержание годных фракций	%	99,51
1.10	Эквивалентный диаметр	мм	2,63
1.11	Коэффициент неоднородности	1,49	1,49
1.12	Измельчаемость	%	не более 4
1.13	Истираемость	%	не более 0,5
1.14	pH очищенной воды		Не менее 7,3
1.15	Щелочность очищенной воды	мг.экв/литр.	Не менее 1
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Поставка в биг-бегах по 1000 кг.		
2.2.	Наличие соответствующих документов на применение при подготовке питьевой воды для населения		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Экспертное заключение «Федерального бюджетного учреждения здравоохранения центра гигиены и эпидемиологии»</li> <li>2. Свидетельство о государственной регистрации РОСПОТРЕБНАДЗОР</li> </ol>

ФИО Ответственного:	Качамин Ю.М.
Должность:	Начальник цеха водоснабжения
Телефон / Факс:	(8142) 78-43-11
Электронный адрес:	kum.water@rks.karelia.ru
Подпись:	Инженер первой категории ПО  Митруков П.Д.
Директор технического департамента:	Технический директор ОАО «ПКС–Водоканал» Остапчук Виталий Викторович
Подпись:	