


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	ДЛ
№ опросного листа:	2	Код МТР в ЕНС РКС:	ДЛ 0022

Наименование МТР: Трансформатор ТМГСУ 11-250/10-01У1; 6/0,4; У/УН – 0

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
1.1	Мощность	250
1.2	Напряжение ВН	10
1.3	Напряжение НН	0,4
1.4.	Частота	50
1.5.	Температурный диапазон эксплуатации	-50; +50
1.6.	Тип трансформатора	ТМГСУ 11
1.7.	Баки овальной формы или с закруглёнными углами	да
1.8.	Испытание ТМГСУ11 напряжением 35 кВ	Да (повышенная надёжность)
1.9.	Гарантийный срок	пять
1.10	Корректированный уровень звуковой мощности	Не более 55
1.11	Схема и группа соединения	У/Ун-0
	потери Р кз	3700
	потери Р хх	570
1.12	Масса полная	920
1.13	Масса масла	225
1.14	Длина	1170
1.15	Ширина	840
1.16	Высота полная (без транспортировочных колес)	1270
1.17	Колеса для транспортировки	да
<b>2</b>	<b>ОБРАЗЕЦ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОДУКЦИИ</b>	



2.1.	<u>Трансформатор ТМГСУ 11-250/10-01У1; 6/0,4; Y/YH – 0</u>	
------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ФИО ответственного:	Иванцов А.В.
Должность:	Начальник ОЭЭС
Телефон / Факс:	8-4922-54-36-39
Электронный адрес:	ivantsov.av@voek.vinfo.ru
Подпись:	
Заместитель главного инженера - начальник УТЭИИ	Чупашкин Д.А.
Подпись:	