



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Полиэтиленовый анкер	
3	Неподвижная опора	
4	Армирование неподвижной опоры	
5	Спецификация материала на неподвижную опору	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечания
	Ссылочные документы	
ГОСТ 10704-91	Трубы стальные электросварные прямошовные	
ГОСТ 5781-82	Сортамент горячекатаных арматурных стержней	


Общие указания.

- 1.1 Данный проект неподвижной опоры является типовым решением.  
1.2 Каркас неподвижной опоры - 4 трубы Д100мм сваренных между собой арматурой Д10 АIII(см.данный проект).  
1.3 Каркас неподвижной опоры залить бетоном В12.5.  
1.4 Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее конструкций. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 2-х метров. Спуск бетонной смеси с высоты более 2-х метров должен производиться по наклонным желобам, а также по вертикальным хоботам.  
1.5 Неподвижную опору опирать на утрамбованный в щебень грунт.  
1.6 Данная неподвижная опора разработана для п/э трубы Д200мм.


АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

						006/2014-4801-АС		
						Линия водопроводная внутриквартальная пос. Кузнецовых в границах ул. Урицкого-Салтыкова-Щедрина- Пятигорской- Тухачевского		
						(Инд. №4801)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Неподвижная опора п/э трубы Ø225х13.4мм SDR17	Стадия	Лист
Разраб.		Табаева Л.В.					Р	1
Руковод.гр.		Максимов В.В.						
Нач.управл.		Чаплашкин В.С.				Общие данные	ООО "Самарские коммунальные системы УКСиР	

Полиэтиленовый анкер






Сечение 1-1



- 1. Полиэтиленовый анкер-индивидуального изготовления под заказ.
- 2. Изготовитель Климовский трубный завод г.Климовск.
- 3. П/э анкер разработан для сварки с трубой п/э 100 SDR17 - 225х13.4.
- 4. Данный лист см. с листом 3,4,5.
- 5. Спецификация материала дана на листе 5.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						006/2014-4801-АС			
						Линия водопроводная внутриквартальная пос. Кузнецовых в границах ул. Урицкого-Салтыкова-Щедрина- Пятигорской- Тухачевского			
						(Инв. №4801)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Неподвижная опора п/э трубы Ø225х13.4мм SDR17	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Табаева Л.В.					Р	2	
Руковод.гр.		Максимов В.В.							
Нач.управл.		Чаплашкин В.С.					ООО "Самарские коммунальные системы УКСиР		
						Полиэтиленовый анкер			