

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

ИНВ. №6953

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2018-С-3-227.3
Кап.ремонта- канализ линии хоз. фекальной внутриквартальной Д-150 мм по ул. Ново-Садовая, 158
(бестраншейным методом)

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест

№ п/п	Виды конструкт. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1.	Трубопровод керамический Д-150мм (несоответствие в характеристике))	Трещины, сколы, износ трубы	-Промывка к/л Д-150 мм	пм	55	
2.			Разработка заводных котлованов -4шт(3х4х4) (Погрузка на а/м и вывоз на 25 км)	м ³	172	Участь объем колодца
3.			-доработка вручную	м ³	4	
4.			Крепление котлована щитами	м ²	160	
5.			-замена к/л бестраншейным методом с разрушением старой к/л -Монтаж п/э трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	м	55	Фактическое состояние отличается от учетной характеристики(вме сто Д-300мм фактически Д трубы 150мм)
6.			-Перекачка трактором с насосом МТЗ-80	машчас	96	
7.			Очистка трубы под заглушку	шт	2	

8.		Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2	
9.		Контроль поддержания заглущки в сутки	шт	2	
10.		Демонтаж кирпичного колодца Д-1м Н-4м - (погрузка вручную и вывоз строительного мусора на 25км)	шт/м³	4/7,2	
11.		Монтаж ж/б канал.колодца Д-1м из: - кольцо ж/б КЦ 10-9 - крышка КЦП 1-10-1 - кольцо КО-6 - люк чуг - набивка лотков (Д-150мм 0,36м³) - Гидроизоляция обмазочная - <i>Стрепидники С-7, грунт, окраска (5,2,2)</i> - Засыпка траншеи бульдоз. песком	шт шт/м³ шт/м³ шт шт шт/м³ м² шт/кг м³	4 12/2,88 4/0,4 4 4 4/1,44 38,88 4/120 176	✓ ✓ ✓
12.		- Подготовка почвы для уст-ва газонов с внесением растит.земли (чернозем) слоем 15см вручную (со стоимостью чернозема) - Посев газона вручную	м² м²	106 106	✓ ✓

Начальник ЦЭК

Д.Е.Юданычев

Рук. пр.гр. ОКР

И.В.Саранцева