

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

ИНВ. № 8347

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2018-С-3-227.10
Капитального ремонта канализационной линии хоз-фекальной внутриквартальной
Д-300 мм по адресу ул. Авроры, 9а-12
(бестраншейный метод)

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест
4. Предусмотреть затраты на производство работ на одной половине проезжей части

№	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Единица измерения	Объем	Примечание
1.	Трубопровод керамический Д-300мм	Трещины, сколы, износ трубы	Промывка к/л Д-300мм	П.м/маш.час	35/	
2.			Очистка 2-х колодцев от ила и грязи. (Погрузка и вывоз мусора на 25км)	м³	0,2	
3.			Разработка заводной траншеи-1 шт. (1,5х4х3м) -Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/м и перевозка до 25 км (2 группа грунта) -Разработка мокрого грунта экскаватором с погрузкой на а/м и перевозка до 25 км (2 группа грунта) -Доработка мокрого грунта вручную с погрузкой на а/м и перевозкой до 25 км (2 группа грунта)	м³ м³ м³	14 3 1	
4.			-Водоотлив из котлована	м³	5	
5.			Крепление котлована щитами в неустойчивых грунтах	м²	21	
6.	Трубопровод керамический Д-300мм	Износ труб	Замена к/л бестраншейным методом с разрушением старой к/л -Монтаж п/э трубы Д-315 мм ПЭ 100 SDR17	Пм	35	
7.			-Перекачка стоков насосом	машчас	48	

8.				-Очистка трубы под заглушку	шт	2	
9.				-Монтаж и демонтаж заглушек Д-300мм	шт	2	
10.				-Контроль поддержания заглушки в сутки	шт	2	
11.				-Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	шт/м³	2/0,72	
12.				-Засыпка траншеи песком вручную	м³	1	
13.				-Засыпка траншеи бульд. грунтом с погрузкой на а/м и перевозкой до 25 км	м³	17	
14.				-Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растит.земли (чернозем) слоем 15см вручную (со стоимостью чернозема)	м²	6	
15.				-Посев газонов вручную	м²	6	

Начальник ЦЭК

Д. Е. Юданычев

Рук. пр.гр. ОКР

И. В. Саранцева