

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

ИНВ. № 7896

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ №КС-2018-С-3-227.1
Кап.ремонта канализационной линии хоз-фекальной внутриквартальной
Д-150 мм по адресу ул. Галактионовская, 91, 93, 95
(бестраншейный метод)

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

№ п\п	Виды конструкций. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1	Трубопровод кер. Д-150мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д160мм Без телеинспекции	П.м.	161	
2			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	Шт/м³	10/3,6	

Начальник ЦЭК

Д. Е. Юданычев

Руководитель пр. гр. ОКР

И. В. Саранцева