

11/01/16

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСиР  
В.С. Чаглашкин

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018-С-3-24<sub>л.2</sub>**  
**На капитальный ремонт кровли здания КНС-17 (подряд)**  
**Инв № 316**

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов  | Единица измерения | Объём      | Примечание |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 1     | 2                             | 3                 | 4  | 5                 | 6          | 7          |
|       |                               |                   | <b>Кровля</b>  |                   |            |            |
| 1     | Кровля                        | Трещины, протечки | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя                                | м <sup>2</sup>    | 63,6       |            |
| 2     |                               |                   | Разборка цементной стяжки толщ 30мм  | м <sup>2</sup>    | 56,7       |            |
| 3     |                               |                   | Устройство цементной стяжки толщ 30мм  | м <sup>2</sup>    | 56,7       |            |
| 4     |                               |                   | Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,5 м                           | п.м.              | 30         |            |
| 5     |                               |                   | Органтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой                        | м <sup>2</sup>    | 63,6       |            |
| 6     |                               |                   | Устройство кровель из наплавленных материалов в 3 слоя из Техноэласт                     | м <sup>2</sup>    | 63,6       |            |
| 7     |                               |                   | Устройство примыканий к трубам из наплавленного материала высотой до 600мм из Техноэласт | м <sup>1</sup>    | 2          |            |
| 8     |                               |                   | Смена зонтов над трубами Д-800мм и Д-500мм из листовой оцинкованной стали толщ 0,7мм     | шт.               | 2          |            |
| 9     |                               |                   | Погрузка и вывоз мусора на 25км (вручную)  | т                 | по расчету |            |

Начальник ЦКНС  
Инженер УКСиР

Поселёнов В.И.  
Авдеева Т.В.