

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

В.С. Чапалашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ТЗ № СКС-2018-С-3-24¹
На капитальный ремонт кровли здания КНС «Жигулёвские сады» (подряд)

Инв № 1866

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Кровля			
1	Кровля	Трещины, протечки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	33,8	
2			Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м ²	31,2	
3			Устройство цементной стяжки толщ 30мм	м ²	31,2	
4			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,5 м	м.п.	12,0	
5			Устройство обделки парапета стальным оцинкованным листом толщ 0,7мм шириной до 1м.	м ²	10,4	
6			Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой	м ²	33,8	
7			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 3 слоя из Техноэласт	м ²	33,8	
8			Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 600мм без фартуков из Техноэласт	м	11	
9			Устройство примыканий к трубам из наплавляемого материала Д-500мм из Техноэласт	м ²	3,2	
10			Погрузка и вывоз мусора на 25км (в мусоропровод)	т	по расчету	

Начальник ЦКНС
Инженер УКСиР

Поселеннов В.И.

Авдеева Т.В.