

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

ИНВ. № 8141

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2018-С-3-217.5
Капитального ремонта линии канализационной хозяйственной уличной
Д-150 мм по адресу ул. Ленинградская, 61 (бестраншейный метод)

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

| № п/п | Виды конструктор. элементов | Описание дефектов | Виды работ необходимых для устранения дефектов | Ед.измер. | Объем | Примечание |
|-------|----------------------------------|-------------------|--|-----------|--------|------------|
| 1. | Трубопровод керамический Д-150мм | Износ труб | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д160мм | П.м. | 22 | |
| 2 | | | -Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км | Шт/м³ | 2/0,72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Начальник ЦЭК
Руководитель пр. гр. ОКР

Д.Е.Юданычев
И.В.Саранцева

Ленинградская, 61 8141

