

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

ИНВ. № 6923

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2018-С-3-227.4**  
**Капитального ремонта линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной**  
**Д-150 мм по адресу ул. Волгина, 119а**  
**(открытым методом)**

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест

№ п/п	Виды конструк. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечан ие
1.		Асфальтова я площадка	Разборка асфальтового покрытия толщ. 10 см (погрузка, перевозка до 25км)	м <sup>2</sup>	52	
2.			Разборка щебеночного основания толщ. 20 (погрузка, перевозка до 25км).	м <sup>2</sup>	52	
3			Разборка бортовых камней на бетонном основании (погрузка, перевозка до 25км).	м	4	
4.			Разработка траншей (26х2х3) -Разработка грунта экскав.с погрузкой на самосвал (погрузка, перевозка до 10 км )	м <sup>3</sup>	153	
5.			Крепление котлована щитами	м <sup>2</sup>	165	
6.			Доработка грунта вручную с погрузкой на а/м и вывозом до 10 км	м <sup>3</sup>	3	
7.	Трубопровод кер. Д-150 мм	Износ труб	Демонтаж керамического трубопровода Д-150 мм	пм	26	
8			Монтаж п/э трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR 17	пм	26	
9			Очистка трубы под заглушку	шт	2	
10.			Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2	
11			Контроль поддержания заглушки в сутки	шт	2	

684283,74

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

12		Перекачка трактором с насосом МТЗ-80	машчас	96	
13.		Демонтаж кирпичного колодца Д-1м Н-3м Погрузка и перевозка мусора на 25 км	ШТ/ м³	2/2,7	
14		Монтаж ж/б канализ. колодцев Д-1м -плита днища Д-1м -кольцо ж/б КЦ 10-9 -крышка КЦП 1-10 -крышка КЦО-1 -люк чуг. -набивка лотка - Гидроизоляция обмазочная Средняя с 7-2 м, округ + сарафан 2,6 м²	ШТ ШТ ШТ/ м³ ШТ/ м³ ШТ/ м³ ШТ ШТ/ м³ м² м³	2 2 4/0,96 2/0,2 10/0,2 2 2/0,72 12,96 3	с округ. 2,6 м²
15.		Засыпка траншеи вручную песком	м³	153	
16		Засыпка траншеи бульдоз. песком Пролив водой, уплотнение трамбовками	м³	52	
17		Устройство щебеночного основания толщ. 20см	м²	0,48	
18		Устройство основания из щебня фр 20-40 толщ 12см (для борта)	м³	4	
19		Установка бортовых камней БР 100.30.15 (бетон В22,5 М300 объем 0,016м³/100м)	м²	8	
20		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой толщ 4см	м²	52 60	
21.		Устройство асфальтового покрытия толщ. 10 см : - нижний слой толщ 6см марка II, III, IV - верхний слой толщ 4см марка II, III, IV	м² м²	6 6	
22		Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растит. земли (земли) Посев газона вручную	м² м²		

Начальник ЦЭК

Д.Е.Юданычев

Рук. пр.гр. ОКР

И.В.Саранцева