

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

ИНВ. № 8228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2018-С-3-227.8
Капитального ремонта канализационной линии хоз-фекальной
Д-200 мм по адресу пр. 9 мая, 8
(бестраншейный метод)

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

№ п/п	Виды конструктор. элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1.	Трубопровод кер. Д-200мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-225мм Без телеинспекции	П.м.	125	
2.			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	ШТ/м³	9/3,24	

Начальник ЦЭК

Д. Е. Юданычев

Руководитель пр. гр. ОКР

И. В. Саранцева