

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

ИНВ. № 7780, 7782, 6021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ №СКС-2018-С-3-227.2
Капитального ремонта линии канализационной хоз-фекальной внутриквартальной
Д-150 мм по адресу ул. Осипенко, 4, 8
(бестраншейный метод)

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест

№ № п/п	Виды конструктор. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечани е
1.	Трубопровод керамический Д-150мм Инв №7780	Трещины , сколы, износ трубы	Промывка к/л КО-512 Д-150 мм Без телеинспекции	пм	130	
2.			Очистка 7-ти колодцев от ила и грязи Погрузка и вывоз мусора до 25км	м ³	0,7	
3.			Разработка заводных траншей-1 шт. (1,5х4х4) (в газоне) -Разработка грунта экскв.с погрузкой на а/м и перевозка до 25км	м ³ м ³	23	
4.			Крепление котлована щитами	м ²	28	
5.			Доработка грунта вручную с погрузкой на а/м и вывозом до 10 км	м ³	1	
6.	ИНВ № 7780 кер Д-150мм-130м	Износ труб	Замена к/л бестраншейным методом с разрушением старой к/л -Монтаж п/э трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	м	130	
7			Перекачка трактором с насосом МТЗ-80	машчас	48	
8.			Очистка трубы под заглушку	шт	2	
9.			Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2	

10.			Контроль поддержания заглушки в сутки	шт	2
11.			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	шт/м³	7/2,52
12.			Засыпка траншеи песком вручную	м³	1,8
13.			Засыпка траншеи бульдоз грунтом с привозом	м³	22,2
14.			Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растит.земли (чернозем) слоем 15см вручную-3 траншеи (со стоимостью чернозема)	м²	12
15.			Посев газонов вручную	м²	72
16	Инв № 7782 кер. Д-150мм- 117м; Инв. № 6021 кер. Д-150мм – 107м	Трещины , сколы, износ трубы	Промывка к/л КО-512 Д-150 мм Без телеинспекции	пм	224
17			Очистка 13-ти колодцев от ила и грязи Погрузка и вывоз мусора до 25км	м³	1,3
18			Разработка заводных траншей-4шт. (1,5х4х4) (в газоне)	м³	92
19			-Разработка грунта экскв.с погрузкой на а/м и перевозка до 25км	м²	112
20			Крепление котлована щитами	м³	4
21	Инв № 7782 кер. Д-150мм- 117м; Инв. № 6021 кер. Д-150мм – 107м	Износ труб	Доработка грунта вручную с погрузкой на а/м и вывозом до 10 км Замена к/л бестраншейным методом с разрушением старой к/л -Монтаж п/э трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	м	224
22			Перекачка трактором с насосом МТЗ-80	машчас	96
23			Очистка трубы под заглушку	шт	2
24			Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2
25			Контроль поддержания заглушки в сутки	шт	2
26			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	шт/м³	13/4,68
27			Засыпка траншеи песком вручную	м³	7,2
28			Засыпка траншеи бульдоз грунтом с привозом грунта на 25км	м³	88,8

29			Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растит.земли (чернозем) слоем 15см вручную-3 траншеи (со стоимостью чернозема)	м ²	60	
30			Посев газонов вручную	м ²	760	

Начальник ЦЭК



Д. Е. Юданычев



Рук. пр.гр. ОКР



И. В. Саранцева