

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСИР

В.С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-С-3-242,5 на капитальный ремонт кровли здания КНС-12 (подряд)

ИНВ № 7406

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	трещины, протечки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	283	
2	Стяжка	разрушение	Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м ²	141,5	
3			Устройство цементной стяжки толщ 30мм	м ²	141,5	
4			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,5 м	п.м.	80	
5	Парапет	разрушение кирпичной кладки	Разборка кирпичной кладки (керамический) парапета	м ³	2	
6			Кладка парапета из керамического кирпича	м ³	2	
7			Устройство цементной стяжки по парапету толщ 15мм	м ²	7,6	
8			Штукатурка парапетных стен цементным раствором М-100	м ²	12	
9			Устройство обделки парапета стальным оцинкованным листом толщ 0,7мм	м ²	80	
10			Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой	м ²	283	
11			Устройство кровель из наплавленных материалов в 3 слоя из Техноласт	м ²	283	
12			Устройство примыканий к стенам из наплавленного материала высотой до 600мм без фартуков из Техноласт	м/м ²	48/29	
13			Устройство примыканий к трубам Д-500мм из наплавленного материала Техноласт	шт/м ^д	6 / 5,7	
14			Смена зонтов над трубами Д-600мм из листовой оцинкованной стали толщ 0,7мм	шт	2	
15			Погрузка и вывоз мусора на 25км	т	по расчету	

Начальник ЦКНС
Инженер УКСИР

Поселеннов В.И.
Авдеева Т.В.