

### Разъяснение условий Приглашения делать oferty

Наименование Приглашения	РКС-159
Дата	15/02/2013
Номер (присваивается Организатором)	РКС-159-P01

Формулировка вопроса:	Ответ:
По п. 3 Раздела 1 Приложения № 2 к Приглашению: Уточнить давление срабатывания, тип присоединения, рабочая среда, номинальное давление	Клапан предохранительный Ду50 Ру16 давление срабатывания – 4кгс/см <sup>2</sup> , тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, номинальное давление – 3 кгс/см <sup>2</sup> .
По п. 4 Раздела 1 Приложения № 2 к Приглашению: Уточнить давление срабатывания, тип присоединения, рабочая среда, номинальное давление	Клапан предохранительный ТЗ1МЗ Ду50 Ру64 давление срабатывания – 10кгс/см <sup>2</sup> , тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - пар, номинальное давление – 8 кгс/см <sup>2</sup> .