


Заказчик:	ОАО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	ЕВ0766	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ0766

1. Наименование МТР: Водонагреватель проточный электрический 60 кВт, 380В, 1500л/час, 6 атм.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Мощность	кВт	60
1.2	Напряжение	В	380
1.3	Производительность при $t_{вх}=12^{\circ}\text{C}$ и $t_{вых}=38^{\circ}\text{C}$	л/мин	25
1.4	Вес	кг	41,5
1.5	Рабочее давление	атм.	6
1.6	Минимально допустимое давление на входе	атм.	0,5
1.7	Опрессовочное давление	атм.	12
1.8	Срабатывание аварийного клапана	атм.	7,5
1.9	Температура срабатывания аварийного датчика без самовозврата	$^{\circ}\text{C}$	94 +/- 2
1.10	Максимальная температура в точке разбора	$^{\circ}\text{C}$	75
1.11	КПД прибора	%	93
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Вариант исполнения		<p>Состоит из корпуса с входными и выходными патрубками, датчика терморегулятора, аварийного термовыключателя, пульта управления (одно-, двух-, трех- и четырех ступенчатый), предохранительного и обратного клапана.</p> <p>К корпусу крепится фланец с ТЭНами из нержавеющей стали.</p> <p>Модель имеет одну емкость и два фланца с ТЭНами</p>

ФИО Ответственного:	Качамин Ю.М.
Должность:	Начальник цеха водоснабжения
Телефон / Факс:	+7 (8142) 78-43-11
Электронный адрес:	y.kachamin@rks.karelia.ru
Подпись:	 Нач. произв. отдела ОАО «ПКС-Водоканал» ПРЯДЕХИНА Е. А.
Директор технического департамента:	Технический директор Остапчук В.В.
Подпись:	