




Заказчик:	АО «ОРЭС - Петрозаводск»	Группа материалов:	Провод и Арматура для ВЛ и СИП
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДА000511

Наименование МТР: **Зажим анкерный SO 250.01 PA 1500 NILED**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1. Характеристики			
1.1	Бренд		Niled
1.2	Номинальное сечение проводника	мм ²	50
1.3	Тип системы		СИП-2/СИП-4
1.4	Разрывная нагрузка	кН	15
1.5	Максимальное сечение проводника	мм ²	70
1.6	Общая длина	мм	110
1.7	Вес	кг	0,387




ФИО ответственного:	Топтыгин И.В.
Должность:	Мастер участка по подключению тех. присоединений
Телефон / Факс:	(8142)70-33-52
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор	Несмачный Д.И.
Подпись:	

Заказчик:	АО «ОРЭС - Петрозаводск»	Группа материалов:	Провод и Арматура для ВЛ и СИП
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РК:	ДА000037

Наименование МТР: **Крюк КН-18**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1. Характеристики			
1.1	Габариты	мм	320-18-140
1.2	Масса	кг	0,8
1.3	Напряжение	кВ	0,4
1.4	Материал изготовления		Сталь марок Ст3, Ст4 по ГОСТ 380-71






ФИО ответственного:	Топтыгин И.В.
Должность:	Мастер участка по подключению тех. присоединений
Телефон / Факс:	(8142)70-33-52
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор	Несмачный Д.И.
Подпись:	

Заказчик:	АО «ОРЭС - Петрозаводск»	Группа материалов:	Провод и арматура для ВЛ и СИП
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДА000301

Наименование МТР: Зажим поддерживающий SO 130 2-4х(25-120 мм²)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Характеристики		
1.1.	Масса	кг	0,5
1.2.	Материал изготовления корпуса		коррозионностойкий алюминиевый сплав, высококачественная пластмасса.
1.4.	Количество проводов		2-4
1.5.	Сечение проводов	мм	25-120





ФИО ответственного:	Топтыгин И.В.
Должность:	Мастер участка по подключению тех. присоединений
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор	Несмачный Д.И.
Подпись:	



Заказчик:	АО «ОРЭС - Петрозаводск»	Группа материалов:	Провод и арматура для ВЛ и СИП
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РК:	ДА0092

Наименование МТР: Зажим прокалывающий SLIP 12,1 ENSTO

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Материал жилы		алюминий
1.2.	Масса	кг	0,11
1.3.	магистраль	мм ²	10-95
1.4.	Проводник ответвления	мм ²	1,5-50
2.1.	Диаметр проводника	мм	3-16
2.2.	Максимальное напряжение	кВ	1
2.3.	Болт		M8*50
2.4.	Момент затяжки	Нм	21-26



ОРЭС

ФИО ответственного:	Маковский П.М.
Должность:	Начальник РО ВЛиП
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор	Несмачный Д.И.
Подпись:	

Чернышова

