


Заказчик:	Акционерное общество «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ-насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 13	Код МТР в ЕНС PKC:	ЕВ000359

Наименование МТР: Насос дозировочные

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Температура рабочей среды		-15до +200
1.2.	кинематической вязкостью	(суспензии) сСт	от 35 до 800
1.3	твёрдой неабразивной фазы	%	до 10
1.4	Подача	л/час	63
1.5.	напор	атм	16
1.6	Мощность двигателя	кВт	0,25
1.7	Регулировка производительности		вручную
1.8	обороты		1450
1.9	Материал деталей проточной части:		хромоникелевая сталь 12X18H9T
1.10	точность дозирования в	%,	1
1.11	манжеты,		шеvronные
1.12	подвод затворной жидкости,		штуцер
1.13	Область применения		для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Агрегат электронасосный дозировочный.	шт	1
2.2	Комплект эксплуатационной документации	(паспорт, руководство по эксплуатации).	1
2.3	Запасные части в соответствии с заказом на поставку,	Комп.	указанным в паспорте 1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Средняя наработка до отказа	ч.	Не менее 3350
3.5	Срок службы, до списания	лет	Не менее 10
3.6	Средний ресурс до капитального ремонта	ч.	Не менее 25000
3.7	Аналог		НД 1,0-63/16 K14A

ФИО Ответственного:	Гришин Роман Викторович
Должность:	Начальник очистных сооружений канализации
Телефон / Факс:	+7 (914) 569.64 76
Электронный адрес:	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о. технического директора АО «АКС»:	М.В.Гусев
Подпись:	