


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Насос Иртыш ПФ 80/315-290-15/4 или аналог		
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Насос Иртыш ПФ 80/315-290-15/4 или аналог	шт	1
1.2	Мощность	кВт	15
1.3	Напряжение/частота тока/класс нагревостойкости	В/Гц	380/50/F
1.4	Номинальный ток	А	29,4
1.5	Частота вращения	об/мин	1460
1.6	Подача	м ³ /ч	90
1.7	Напор	м	22
1.8	КПД насоса, не менее	%	36
1.9	Масса, не более	кг	370
1.10	Мин.размер проточной части рабочего колеса	мм	45
1.11	Максим.размер частиц	мм	35
1.12	Тип датчиков температуры		СТ14-2
1.13	Тип датчиков влажности		СС06
1.14	Тип датчиков уровня бака		сухой контакт
1.15	Допустимое отклонение напряжения питания от номинала	%	(+)10...(-)10
1.16	Окружающая температура при работе	град	(-40...+50)
1.17	Окружающая температура при хранении	град	(-40...+50)
1.18	Относительная влажность воздуха, без конденсата	%	8000%
1.19	Габариты щита управления, не более	мм	400*220*500
1.20	Масса щита управления, не более	кг	22
1.21	Степень защиты щита управления, не менее		IP54
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Насос Иртыш ПФ 80/315-290-15/4 или аналог	шт	1
2.2.	Паспорт на русском языке	шт	1
2.3.	Руководство по эксплуатации на русском языке	шт	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			